

CO₂ 濃度測定結果

アドバイス対象空間

【 ○○○店 】

CO₂ 濃度の平均は 705 ppm でした。

CO₂ 濃度概ね 1000ppm は「換気の状況が悪い密閉空間」とならないための目安です

測定時状況

令和3年5月25日（火）15時～15時30分

店内10名、厨房2名

厨房換気扇 ON、客席部換気扇 OFF、店内温度 28℃、エアコン OFF

入口ドア（870×2980）解放、窓開放無し

換気状況は良好です。

引き続き、室内換気に留意して、営業時はドアの開放、客席部の換気扇の使用をお勧めします。



令和3年5月25日

（株）カイト建築設計工房 伊藤利孝

（株）楓設計室 加藤陽介